設備点検表(日常点検)

年月	令和〇年〇月	施設・場所	〇〇ビル 〇階	管理責任者	〇〇 〇〇

区分	設備	点検の内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考
電気	分電盤・ブレーカー	異音・異臭・発熱がない																																
電気	照明	切れ・ちらつきがない																																
電気	非常灯・誘導灯	点灯している																																
空調	空調機(エアコン)	運転・温度・異音																																
空調	換気扇・換気設備	動いている・異音がない																																
給排水	給水・蛇口	水漏れ・にごりがない																																
給排水	排水・トイレ	詰まり・におい・水漏れ																																
給排水	給湯器	お湯が出る・異常表示なし																																
消防	消火器	置き場所・ピンと圧力計																																
消防	火災報知器・非常ベル	異常表示がない																																
消防	避難通路・非常口	物を置いていない																																
建物	出入口・自動ドア	開閉・センサー																																
建物	エレベーター	異音・停止位置のずれ																																
建物	床・階段・手すり	破損・すべりやすさ																																
その他																																		
その他																																		
点検者(印またはサイン)																																		

記入のしかた:〇 異常なし △ 要観察(備考に内容) × 異常あり(すぐに管理責任者へ連絡し、下の記録欄に書く) ー 休み・点検なし

日付	異常の内容	処置・連絡先	完了日・確認者